

BILAG 5. Vandværkernes tekniske og hygiejniske tilstand

Bygningsmæssig, boring og maskinel tilstand	
1	Anlæg i god stand
2 ¹	Anlæg i nogenlunde god stand. Mindre fejl.
3	Anlæg i uacceptabel stand. Væsentlig fejl

Vandværker med boringer i tørbrønd får tildelt 2 uanset, medmindre det er en overjordisk overbygning uden mindre eller væsentlige fejl.

Teknisk- hygiejnisk tilstand	
A	Ingen overskridelser i vandkvalitet
B	Mindre væsentlige overskridelser eller lille risiko for overskridelser
C	Flere overskridelser eller væsentlig risiko for overskridelser

Teknisk-hygiejnisk tilstand er alene kvalitetsforhold der vedrører bygninger og behandlingsanlæg. Vandværker med rentvandsbeholder får B, medmindre det er en overjordisk beholder.

Vandværk	Bygningsmæssig tilstand (udvendig)	Bygningsmæssig tilstand (indvendig)	Maskinel Tilstand	Boring	Teknisk/hygiejnisk Tilstand	Vandkvalitet	Vurderings år
Albertinelund Camping	2	2	1	2	B	A	2021
Albøge	1	2	1	2	A	A	2023
Allelev	1	1	2	2	B	A	2024
Bønnerup Strands	1	1	1	2	B	A	2022
Bønnerup	1	1	1	1	B	A	2023
Fannerup	1	2	2	1	A	A	2023
Fausing	1	1	1	1	B	A	2023
Fjellerup Strands	1	1	1	1	A	A	2023
Fjellerup Bys	1	1	1	2	B	A	2024
Vandcenter Djurs - Anholt by	1	1	1	2	B	A	2024

Vandcenter Djurs - Dolmer	1	1	1	2	A	A	2024
Vandcenter Djurs - Havdal	1	1	1	1	B	A	2024
Vandcenter Djurs - Vejlbj	1	1	1	2	B	A	2024
Vandcenter Djurs – Sostrup	1	1	1	1	A	A	2024
Gjerrild Nordstrands	1	1	1	2	B	A	2024
Gjerrild	1	2	1	2	B	A	2023
Gjesing	1	1	1	2	B	A	2024
Glatved	1	2	2	2	B	A	2023
Glesborg	1	1	1	1	B	A	2023
Hegedal Strands	1	1	1	2	A	A	2023
Homå	1	2	1	2	B	A	2024
Ramten	1	3	2	3	C	A	2023
Selkær Mølle	1	1	1	1	A	A	2023
Skovgårde	1	1	1	2	B	A	2024
Stenvad	1	2	2	2	B	A	2023
Stokkebro	1	1	1	2	A	A	2023
Lyngby (Trustrup Lyngby)	1	1	1	2	B	A	2023
Trustrup (Trustrupæ-Lyngby)	1	1	1	1	B	A	2023
Tårup	1	3	2	2	B	A	2010
Voer	1	1	1	2	B	A	2024
Ørsted	1	1	1	1	B	A	2023
Ørum, Djurs	1	1	1	1	B	A	2023
Ålsrode	1	2	1	1	B	A	2023

Vandsam	I	I	I	I	A	A	2024
---------	---	---	---	---	---	---	------